

REGISTRO CRONOLOGICO INTERVENTI

Azienda SPA

Via Roma, 1

Unità Produttiva Stabilimento 1
Tipologia presidio Tutti
Tipo intervento Tutti
Intervento chiuso-aperto Tutti
Ditta incaricata Tutti
Anno Tutti
Mese Tutti

Tipo presidio	Non conformità	Provvedimenti adottati	Data intervento	Data Prevista
Estintore a polvere	Controllare la carica degli estintori	E' stata controllata la carica degli estintori	28/10/2008	
Naspo	Sigillo del dispositivo deteriorato	Sostituzione del sigillo	10/11/2008	12/12/2008
Estintore a polvere	Sostituzione carica	E' stata sostituita la carica dell'estintore	12/12/2008	
Impianto sprinkler	Effettuare manutenzione straordinaria dell'impianto	E' stata effettuata la manutenzione dell'impianto	01/01/2009	02/02/2009

Milano, 23/10/2008

Il datore di lavoro Mario Rossi

FIRMA

Timbro e firma della ditta